

CARSO LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé

DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / MARRAKECH FOURNITURE EQUIPEMENT Q-I SIDI GHANEM LOT 88 MARRAKECH MAROC	Nom(s) commercial(aux) du produit fini / TUBE PE 100 en résine Eltex Tub 121
---	--

Type de produit fini / Type of finished product :

- tube / pipe
 produit de jointoyage / sealing product
 autre / other :
- joint / seal, gasket, o-ring...
 raccord et manchon / fittings
 revêtement / coating
 composant d'accessoires / accessories component

Nature du matériau / Type of material :

- polychlorure de vinyl PVC
 PVC surchloré PVC-C
 polyéthylène PE
 polyéthylène réticulé PEX
 polypropylène PP
- polybutylène PB
 polyamide PA
 polytétrafluoroéthylène PTFE
 acrylonitrile-butadiène-styrène ABS
 à base de résine époxydique / epoxy resin
 autre / other :

Commentaires / Comments :

Renouvellement / renewal 13 MAT LY 178

Couleur du matériau / material color : noir / black

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

14 MAT LY 203

Formulation chimique / Chemical formulation :

Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives

Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 /

Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 :

Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 60 cm²/L

Date des essais / Tests date : du 21 Novembre au 10 Décembre 2014 / from November 21 to December 10, 2014

Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon la norme AFNOR XP P 41-250-1 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences des circulaires DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000.

Comments : The migration test carried out according to the standard XPP-41-250-1 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circulairs DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of april 1999 and DGS/VS4 n° 2000/232 of the 27th of April 2000.

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE / Signature

Responsable MCDE

CARSO L.S.E.H.L.

A la date du / Date of issue : 11 Décembre 2014

Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 11 Décembre 2015

Commentaires / Comments : /

F_M058-c 15/09/2014 MLN

SAS au capital de 2 283 622 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social : 321, avenue Jean Jaurès - F- 69362 LYON cedex 07 - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 12 11