

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé

DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / MARRAKECH FOURNITURE EQUIPEMENT Q-I SIDI GHANEM LOT 88 MARRAKECH MAROC	Nom(s) commercial(aux) du produit fini / TUBE PE 100 en résine Eltex Tub 121
--	---

Type de produit fini / Type of finished product :	<input checked="" type="checkbox"/> tube / pipe <input type="checkbox"/> produit de jointoyage / sealing product <input type="checkbox"/> autre / other :	<input type="checkbox"/> joint / seal, gasket, o-ring... <input type="checkbox"/> raccord et manchon / fittings <input type="checkbox"/> revêtement / coating <input type="checkbox"/> composant d'accessoires / accessories component
Nature du matériau / Type of material :	<input type="checkbox"/> polychlorure de vinyl PVC <input type="checkbox"/> PVC surchloré PVC-C <input checked="" type="checkbox"/> polyéthylène PE <input type="checkbox"/> polyéthylène réticulé PEX <input type="checkbox"/> polypropylène PP	<input type="checkbox"/> polybutylène PB <input type="checkbox"/> polyamide PA <input type="checkbox"/> polytétrafluoroéthylène PTFE <input type="checkbox"/> acrylonitrile-butadiène-styrène ABS <input type="checkbox"/> à base de résine époxydique / epoxy resin <input type="checkbox"/> ethylène-propylène EPDM <input type="checkbox"/> butadiène-acrylonitrile NBR <input type="checkbox"/> autre / other :
Commentaires / Comments :	Renouvellement / Renewal 14 MAT LY 203	
Couleur du matériau / material color :	noir / black	
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :	15 MAT LY 240	

Formulation chimique / Chemical formulation :	Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives Checked by the laboratory and conform to the positive lists
---	---

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 / Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 :	Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 60 cm ² /L Date des essais / Tests date : du 20 novembre au 04 décembre 2015 / from November 20 to December 04, 2015. Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon la norme AFNOR XP P 41-250-1 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences des circulaires DGS/VS4 n° 99/217 du 12 Avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000. Comments : The migration test carried out according to the standard XPP-41-250-1 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circulars DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of april 1999 and DGS/VS4 n° 2000/232 of the 27th of April 2000.
---	--

Attestation délivrée par / Certificate issued by :	Christelle AUTUGELLE Signature : Responsable MCDE CARSO - L.S.E.H.L. 
A la date du / Date of issue :	10 Décembre 2015
Date d'expiration de l'ACS / Expiry date :	10 Décembre 2016
Commentaires / Comments :	

F_MC058-c 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 12 11